Наименование ОУ	Выполнение пунктов планов-мероприятий по предписаниям Роспотребнадзора	
МБОУ Школа № 88	Пункты предписания	Выполнено/ Не выполнено
Срок исполнения по предписанию до 01.10.2020 года		
1.Установить умывальную раковину в лаборантской кабинета химии, п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10.		Выполнено
2. В кабинете физики, химии ученические столы оборудовать защитными бортиками по наружному краю столов, п.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.		Выполнено
3. В учебных кабинетах №№ 202, 203, 215, 309, 310, 311, 315 светильники с люминесцентными лампами установить параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м от внутренней, п. 7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10		Выполнено
4. Полы в спортивном зале имеют щели, повреждения, тогда как полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10		Частично выполнено
5. В учебных помещениях №№ 114, 217 систему общего освещения обеспечить потолочными светильниками с люминесцентными лампами или светодиодами, п. 7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10		Выполнено
6. Кабинет домоводства, используемый для кройки и шитья, оборудовать стол для черчения выкроек и раскроя, п. 5.13 СанПиН 2.4.2.2821-10 .		Выполнено
7.В туалетах для девочек и мальчиков на 1 этаже установить педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, унитазы оборудовать сидениями в туалете для девочек на 1 этаже, п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10		Выполнено
8. После уроков физической культуры не проводить уроки с письменными заданиями и контрольными работами (2а, 3а, 3б, 4в классы), п. 10.7 (прил. 3) СанПиН 2.4.2.2821-10		Выполнено
9. Провести косметический ремонт помещений пищеблока, п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 2.3.6.1079-01		Не выполнено